

«Товарищество с ограниченной ответственностью "ProTender service»

Акт сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объекта огнезащиты
От «03» июня 2024 года

Наименование объекта огнезащиты : Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области **Адрес объекта огнезащиты** Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»

Руководитель предприятия объекта огнезащиты:
Биманов Серик Курмантаевич

Комиссия в составе:

Председатели комиссии Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области

Члены комиссии:

- **Руководитель ТОО "ProTender service"** Биманов Серик Курмантаевич;
- **специалист ТОО "ProTender service"** Исмаил Н. Б.

Произвели осмотр выполненных огнезащитных работ:

- По обработке деревянных конструкций чердачного помещения – 354.0м² огнезащитным составом способом распыления. При этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ P53292-2009

Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и технической документации: СТ РК 615-1-2011, ГОСТ P53292-2009

При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:

- Состав огнебиозащитный для древесины «Негорин-МС-Д»

Решение комиссии:

- огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011, ГОСТ P53292-2009

Председатель комиссии:

Директор

Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области
Акшолова Аккенже Толеубаевна

Члены комиссии:

Руководитель ТОО "ProTender service"

Биманов.С.К

Специалист ТОО "ProTender service"

Исмаил Н.Б.

