

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 34/_____

Валихановский с.о.
Место составления

15.06.2023 г.
Время 10:0

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 34 от 08.06.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - И.о. начальника РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, район Биржан сал, Алга, Абылай хана (УЛИЦА), 11.

5. **Срок проведения проверки** 15.06.2023 - 15.06.2023

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В помещении столовой в распределительной коробке соединения и оконцевания жил проводов выполнены при помощи скруток. Основание: п.80 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Отсутствует искрогаситель на дымовой трубе котельной установки. Основание п.115 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по	П. 99 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Отопительный котел размещен в непредназначенном для этих целей помещении (в здании школы). Основание п.117 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 100 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Шамонев И.С.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписей

✓ Директор Кудрякова К.К. Кураев

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «—» листах

«15» 02 2023г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Информация

по ОСШ села Алга о выявленных замечаниях
по противопожарной безопасности № 34 от 15.06.2023г. г.

№	Наименование нарушения		
1	В помещении столовой в распределительной коробке соединения и оконцевания жилпроводов выполнены при помощи скруток.	Не устранено	Подана заявка в районный отдел образования.
2	Отсутствует искрогаситель на дымовой трубе котельной установки.	Не устранено	Подана заявка в районный отдел образования.
3	Отопительный котел размещен в непредназначенном для этих целей помещении.	Не устранено	Подана заявка в районный отдел образования.

Директор школы :



К.Кауданова

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 35/_____

Валихановский с.о.
Место составления

15.06.2023 г.
Время 10:6

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 35 от 08.06.2023 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** ДӨУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - И.о. начальника РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, район Биржан сал, Алга, Абылай хана (УЛИЦА), 11.


5. **Срок проведения проверки** 15.06.2023 - 15.06.2023

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"


№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. Основание п.5 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

 *Шелкоплясов Д.С.* *Начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Акмолинской области*

24

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

✓ Директор Саудомова К.К. 

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на « » листах


«15» 06 2023г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Информация
по ОСШ села Алга о выявленных замечаниях
по противопожарной безопасности №35 от 15.06.2023г.

№	Наименование нарушения		
1	Отсутствует инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим.	Устранено	



Директор школы

К.Кауданова