

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 36/_____

Валихановский с.о.
Место составления

31.05.2024 г.
Время 10:46

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 36 от 23.05.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - Главный специалист РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
АМАНГЕЛДІ ҰЛАН ҚАЗБЕКҰЛЫ - Старший инженер

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, район Биржан сал, Алга, Абылай хана (УЛИЦА), 11.

5. **Срок проведения проверки** 24.05.2024 - 31.05.2024

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В кабинете информатики и в столовой в распределительных коробках соединения и оконцевания жил проводов выполнены методом скрутки. Основание: п.80 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

Ст. инспектор ДЧС р-на Биржан сал Ш.Шелкоплясов

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 37/ _____

Валихановский с.о.
Место составления

31.05.2024 г.
Время 10:53

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 37 от 23.05.2024 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Ақмолинской области
ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - Главный специалист РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Ақмолинской области
АМАНГЕЛДІ ҰЛАН ҚАЗБЕКҰЛЫ - Старший инженер
ГИБАДАДОВ ХАНГЕЛЬДЫ РУСТЕМҰЛЫ - инженер РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал"

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, район Биржан сал, Алга, Абылай хана (УЛИЦА), 11.

5. **Срок проведения проверки** 24.05.2024 - 31.05.2024

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Проведено изменение функционального назначения помещений школы, эксплуатируемое как мини-центр без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации. Основание: п.16 Правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Отсутствует самостоятельная электрическая сеть по первой категории надежности, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии – для питания системы противопожарной защиты (приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации). Основание п.98 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 124 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
---	--	--

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Ст. инспектор МЧС р-на Биржансалты ст. лейтенант Аманжолди Ук. Аманжолди

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

✓ Ознакомлено Аурманов В. Коурашова

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «__» листах

« 31 » 05 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.




Информация

по устранению предписаний об устранении нарушений № 36 от 31.05.2024г.

Администрацией КГУ "Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", не устранены нижеследующие замечания по причине того, что школа финансируется централизованно:

1. Не проведено изменение функционального назначения помещений школы, эксплуатируемое как мини-центр без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации.
2. Отсутствует самостоятельная электрическая сеть по первой категории надежности, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии для питания системы противопожарной защиты (приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации).
3. В кабинете информатики и в столовой в распределительных коробках соединения и оконцевания жил проводов выполнены методом скрутки.

Директор школы :



К.Кауданова